



СОГЛАСОВАНО  
Первый заместитель  
Пресс-атташе Правительства  
Республики Марий Эл  
Н.И. Куклин  
2014г.



СОГЛАСОВАНО  
Директор Филиала  
ОАО "СО ЕЭС"  
Марийское РДУ  
В.А. Грачев  
" 01 " 02  
2014г.



УТВЕРЖДАЮ  
Директор  
МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1"  
И.Л. Бондарчук  
" " " 2014г.

**ГРАФИК**  
временного отключения потребления на 2014/2015гг.  
по МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" на территории Республики Марий Эл

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Очередь отключения, МВт										
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	ООО СК "Магистраль"	ПС "Кожино" 110/35/6кВ	Л-69	ОП	5 мин.	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	
2	МП "Троллейбусный транспорт"		Л-57(66)	ОП	5 мин.		0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	
3	ЗАОР "НП "Завод Искож"		Л-52	ОП	5 мин.	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	
4	ООО "Марихолодмаш"		Л-60	ОП	5 мин.		0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	
5	ОАО "Стройтранс"		Л-62	ОП	8 мин.			0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	
6	ТПЗ2п-НПП "Марат, ТП-299-ГПТУ-13, 141п(1), 94-ж. дома		Л-67(ТП-32П, 299, 141П(1)	ОВБ	55 мин.											1.6
7	ООО "Стройтеплосервис"		Л-72	ОП	9 мин.				0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	
8	ООО "Родина"		Л-81	ОП	5 мин.			0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
9	ООО "Новатор"		Л-83	ОП	5 мин.		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
10	ОАО "ЗПП"	ПС "Заводская" 110/6кВ	Л-134	ОП	14 мин.			0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56		
11	ОАО "ММЗ"		Л-142	ОП	15 мин.			2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1		
12	ОАО "ММЗ"		Л-154	ОП	16 мин.				2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4		
13	МП "Троллейбусный транспорт"		Л-132	ОП	17 мин.				0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9		
14	МП "Троллейбусный транспорт"		Л-136	ОП	19 мин.					2.5	2.5	2.5	2.5	2.5		
15	ОАО "Интекрон"		Л-152	ОП	18 мин.				0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3		
16	ТП-261(2) Управление спортивных сооружений	Л-158(ТП-261)	ОВБ	54 мин.										2	2	
17	ТП-168п-МП по благоустр. города 234- базы	ПС "Витаминный" 110/6кВ	Л-103(ТП-168)	ОВБ	45 мин.								0.95	0.95	0.95	
18	ООО "Стройдвор"		Л-107	ОП	25 мин.							0.1	0.1	0.1	0.1	
19	МП "Троллейбусный транспорт"		Л-105	ОП	30 мин.							0.54	0.54	0.54	0.54	

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Очередь отключения, МВт									
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
20	МП "Троллейбусный транспорт"	ПС "Городская" 110/6кВ	Л-17 (47)	ОП	5 мин.		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
21	ИПФ "Стезя"		Л-16	ОП	5 мин.		0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
22	ООО "Фурор"		Л-29	ОП	5 мин.	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
<b>ИТОГО:</b>					до 5 мин.	2.1	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
					до 20 мин.	2.1	6.3	9.7	12.1	13.3	15.8	15.8	15.8	15.8	15.8
					<b>Всего</b>	2.1	6.3	9.7	12.1	13.3	15.8	16.5	17.4	19.4	21.0

Примечания: 1. ОП - постоянный оперативный персонал ПС;  
ОВБ - персонал ОВБ.

2. Время отключения фидера с момента получения начальником смены команды от диспетчера Филиала ОАО "СО ЕЭС" Марийское РДУ об аварийных ограничениях на ввод указанного графика.

Заместитель главного инженера

В.Б. Заузолков