

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель
Председателя Правительства
Республики Марий Эл

И.И. Куклин
" 02 " 08 2013г.



СОГЛАСОВАНО
Директор Филиала
ООО "СО ЕЭС"
Марийское РДУ
В.А. Грачев
" 02 " 08 2013г.



УТВЕРЖДАЮ
Директор
МУП "Июшкар-Олинская ТЭЦ-1"
И.Л. Бондарчук
" 08 " 08 2013г.

ГРАФИК
временного отключения потребления на 2013/2014гг.
по МУП "Июшкар-Олинская ТЭЦ-1" на территории Республики Марий Эл

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Очередь отключения, МВт										
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	ООО СК "Магистраль"	ПС "Кожино" 110/35/6кВ	Л-54	ОП	5 мин.	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	
2	МП "Троллейбусный транспорт"		Л-57(66)	ОП	7 мин.										0,8	0,8
3	ЗАОр "НП "Завод Искож"		Л-58	ОП	5 мин.	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
4	ООО "Марихолодмаш"		Л-70	ОП	5 мин.		1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
5	ОАО "Стройтранс"		Л-62	ОП	8 мин.			0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
6	ТПЗ2п-НПП"Марат, ТП-299-ГПГУ-13,141п(1),94-ж. дома		Л-67(ТП-32П,299,141П(1	ОВБ	55 мин.						1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
7	ООО "Стройтеплосервис"		Л-72	ОП	25 мин.							0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
8	ООО "Родина"		Л-81	ОП	5 мин.			0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
9	ООО "Новатор"		Л-83	ОП	5 мин.		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
10	ОАО "ЗПП"	ПС "Заводская" 110/6кВ	Л-144	ОП	14 мин.					1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	
11	ОАО "ММЗ"		Л-142	ОП	15 мин.					1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
12	ОАО "ММЗ"		Л-154	ОП	16 мин.				2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
13	МП "Троллейбусный транспорт"		Л-132	ОП	17 мин.							1	1	1	1	1
14	МП "Троллейбусный транспорт"		Л-136	ОП	18 мин.											2,3
15	ОАО "Интекрон"		Л-152	ОП	19 мин.						0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
16	ТП-261(2) Управление спортивных сооружений		Л-158(ТП-261)	ОВБ	54 мин.								2,1	2,1	2,1	2,1
17	ТП-168п-МП по благоустр.города 234- базы	ПС "Витаминный" 110/6кВ	Л-103(ТП-168)	ОВБ	55 мин.							0,6	0,6	0,6	0,6	
18	ООО "Стройдвор"		Л-107	ОП	16 мин.							0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
19	МП "Троллейбусный транспорт"		Л-105	ОП	30 мин.									0,3	0,3	0,3

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода ограничения по графику	Время отключения	Очередь отключения, МВт												
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X			
20	МП "Троллейбусный транспорт"	ПС "Городская" 110/6кВ	Л-17 (47)	ОП	25 мин.											0.9	0.9	
21	ИПФ "Стезя"		Л-16	ОП	5 мин.			0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
22	ООО "Фурор"		Л-29	ОП	5 мин.	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24
ИТОГО:					до 5 мин.	2.3	4.9	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	
					до 20мин.			0.4	3.1	5.8	7.5	9.6	11.7	13.7	16.0			
					Всего	2.3	4.9	5.9	8.6	11.3	13.0	15.1	17.2	19.2	19.2	19.2	21.6	

Примечания: 1. ОП - постоянный оперативный персонал ПС;
 ОВБ - персонал ОВБ.

2. Время отключения фидера с момента получения начальником смены команды от диспетчера Филиала ОАО "СО ЕЭС" Марийское РДУ об аварийных ограничениях на ввод указанного графика.

Зам.главного инженера - Начальник ПТО


 В.Б. Заузолков

